RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

EAU DU BASSIN CAENNAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :

CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

MONSIEUR LE PRESIDENT
EAU DU BASSIN CAENNAIS
16 rue Rosa Parks
CS 15094
14050 CAEN CEDEX 4

Prélèvement du : **mercredi 23 septembre 2026 à 11h41**
Code Sise du prélèvement **00253276**
Installation Unité de distribution LION
Nom du point de surveillance PC LION
Localisation exacte atelier techniques à Lion-sur-Mer. robinet évier
Commune LION-SUR-MER

Prélevé par : EMMANUELLE BRAUD (LABORATOIRE)
Type visite : COMPLEMENTAIRE EN DISTRIBUTION
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	-				
Saveur (qualitatif)	0	-				
Température de l'eau	19	°C				*25,00*
pH	7,2	unité pH			*6,50*	*9,00*
Chlore libre	0,19	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,21	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire effectuée par : LABEO Frank Duncombe — Référence laboratoire : E.2026.16959-2

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,14	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<1,50000	mg(CO3)/L				
CO2 libre calculé	35,2	mg/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	-			1,00	2,00
Hydrogénocarbonates	339	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,30	unité pH				
Titre alcalimétrique	<0,10	°f				
Titre alcalimétrique complet	27,8	°f				
Titre hydrotimétrique	15,5	°f				
MINERALISATION						
Calcium	72,5	mg/L				
Chlorures	61,6	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	828	µS/cm			200,00	1100,00
Magnésium	4,9	mg(Mg)/L				
Potassium	1,8	mg/L				
Sodium	99,5	mg/L				200,00
Sulfates	37,7	mg/L				250,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	16,1	µg/L				200,00
Manganèse total	1,3	µg/L				50,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,020	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,29	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	14,7	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	7,3	µg/L				200,00
Antimoine	<0,50	µg/L		10,00		
Arsenic	<0,25	µg/L		10,00		
Baryum	0,0494	mg/L				0,70
Bore mg/L	0,0156	mg/L		1,50		
Cadmium	<0,025	µg/L		5,00		
Chrome total	<0,50	µg/L		50,00		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	0,48	mg/L		1,50		
Mercure	<0,015	µg/L		1,00		
Sélénium	<0,50	µg(Se)/L		20,00		
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE						
Activité alpha globale en Bq/L	<0,026	Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	<0,21	Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,21	Bq/L				
Activité Tritium (3H)	<5,8	Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,1	mSv/a				0,10

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
6:2 Fluorotelomer sulfonique acide (6:2 FTSA)	<0,0020	µg/L				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,0010	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L				
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,0050	µg/L				
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,002	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,001	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<SEUIL	µg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	7,14	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	3,440	µg/L		100,00		
Chloroforme	<0,25	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	0,691	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	11,3	µg/L		100,00		
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,05	µg/L		1,00		
Cumène	<0,05	µg/L				
Ethylbenzène	<0,05	µg/L				
Styrène	<0,05	µg/L				
Toluène	<0,05	µg/L				
Xylène ortho	<0,05	µg/L				
Xylenes (méta + para)	<0,04	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,050	µg/L		0,50		
Dibromoéthane-1,2	<0,05	µg/L				
Dichloroéthane-1,1	<0,05	µg/L				
Dichloroéthane-1,2	<0,05	µg/L		3,00		
Dichloroéthylène-1,1	<0,05	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 cis	<0,05	µg/L				
Dichloroéthylène-1,2 trans	<0,05	µg/L				
Dichlorométhane	<1	µg/L				
Hexachlorobutadiène	<0,02	µg/L				
Tétrachloroéthane-1,1,2,2	<0,02	µg/L				
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,05	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,05	µg/L		10,00		
Tétrachlorure de carbone	<0,05	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,05	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,2	<0,05	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,05	µg/L		10,00		
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Anthraquinone (HAP)	<0,035	µg/L				
Benzo(a)pyrène *	<0,0030	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01	µg/L		0,10		
Fluoranthène *	<0,01	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<SEUIL	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<SEUIL	µg/L				
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01	µg/L		0,10		
CHLOROBENZENES						
Chlorobenzène	<0,05	µg/L				
Pentachlorobenzène	<0,002	µg/L				
Tetrachlorobenzène-1,2,4,5	<0,001	µg/L				
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,02	µg/L		0,10		
Sulcotrione	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-D	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,02	µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,02	µg/L		0,10		
Clodinafop-propargyl	<0,02	µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,02	µg/L		0,10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L		0,10		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,02	µg/L		0,10		

PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
Mécoprop	<0,02 µg/L		0,10		
Propaquizafop	<0,02 µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,01 µg/L		0,10		
Carbaryl	<0,02 µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,02 µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,02 µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorprophame	<0,02 µg/L		0,10		
Diallate	<0,01 µg/L		0,10		
Diethofencarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fenobucarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Indoxacarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Iodocarb	<0,020 µg/L		0,10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0,10		
Méthiocarb	<0,02 µg/L		0,10		
Méthomyl	<0,02 µg/L		0,10		
Molinate	<0,01 µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Prophame	<0,02 µg/L		0,10		
Propoxur	<0,01 µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Pyrimicarbe	<0,02 µg/L		0,10		
Triallate	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Chlordane alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Chlordane béta	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,020 µg/L		0,10		
Dieldrine	<0,005 µg/L		0,03		
Dimétachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Endosulfan alpha	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan béta	<0,005 µg/L		0,10		
Endosulfan total	<SEUIL µg/L		0,10		
Endrine	<0,005 µg/L		0,10		
Fenizon	<0,010 µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<SEUIL µg/L		0,10		
HCH béta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore	<0,005 µg/L		0,03		
Hexachlorobenzène	<0,005 µg/L		0,10		
Isodrine	<0,005 µg/L		0,10		
Méthoxychlore	<0,020 µg/L		0,10		
Oxadiazon	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Bromophos méthyl	<0,01 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos éthyl	<0,01 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Diazinon	<0,010 µg/L		0,10		
Dichlofenthion	<0,010 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,01 µg/L		0,10		
Disyston	<0,010 µg/L		0,10		
Ethoprophos	<0,02 µg/L		0,10		
Fenchlorphos	<0,01 µg/L		0,10		
Fenitrothion	<0,01 µg/L		0,10		
Fonofos	<0,010 µg/L		0,10		
Malathion	<0,005 µg/L		0,10		
Mévinphos	<0,02 µg/L		0,10		
Ométhoate	<0,02 µg/L		0,10		
Oxydéméton méthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Parathion éthyl	<0,01 µg/L		0,10		
Parathion méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Phorate	<0,010 µg/L		0,10		
Phosalone	<0,010 µg/L		0,10		
Phosphamidon	<0,02 µg/L		0,10		
Phoxime	<0,02 µg/L		0,10		
Quinalphos	<0,02 µg/L		0,10		
Vamidothion	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine	<0,01 µg/L		0,10		
Cyanazine	<0,02 µg/L		0,10		
Cybutryne	<0,02 µg/L		0,10		
Cyromazine	<0,01 µg/L		0,10		

PESTICIDES TRIAZINES						
Desmétryne	<0,02	µg/L		0,10		
Flufenacet	<0,02	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,02	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,02	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,02	µg/L		0,10		
Prométhrine	<0,02	µg/L		0,10		
Prométon	<0,02	µg/L		0,10		
Propazine	<0,02	µg/L		0,10		
Sébuthylazine	<0,02	µg/L		0,10		
Secbuméton	<0,02	µg/L		0,10		
Simazine	<0,01	µg/L		0,10		
Simétryne	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,02	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,02	µg/L		0,10		
Terbutryne	<0,02	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,02	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,02	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,02	µg/L		0,10		
Carboxine	<0,02	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,02	µg/L		0,10		
Cymoxanil	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,02	µg/L		0,10		
Fenhexamid	<0,020	µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,02	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10		
Isoxaben	<0,02	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,02	µg/L		0,10		
Oryzalin	<0,02	µg/L		0,10		
Propachlore	<0,01	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,02	µg/L		0,10		
Pyroxsulame	<0,0050	µg/L		0,10		
Tébutam	<0,010	µg/L		0,10		
Zoxamide	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Buturon	<0,02	µg/L		0,10		
Chloroxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chlortoluron	<0,02	µg/L		0,10		
Cycluron	<0,02	µg/L		0,10		
Diflubenzuron	<0,02	µg/L		0,10		
Diuron	<0,02	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,02	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flufénoxuron	<0,05	µg/L		0,10		
Fluométuron	<0,02	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,02	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,02	µg/L		0,10		
Linuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métabenzthiazuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Métoxuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monolinuron	<0,02	µg/L		0,10		
Monuron	<0,02	µg/L		0,10		
Néburon	<0,02	µg/L		0,10		
Siduron	<0,02	µg/L		0,10		
Thébuthiuron	<0,02	µg/L		0,10		
Trinéxapac-éthyl	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Azimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flazasulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Foramsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,01	µg/L		0,10		
Prosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Rimsulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Sulfosulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Thifensulfuron méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Triasulfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0,10		
Triflusulfuron-methyl	<0,02	µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,020	µg/L		0,10		

PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Bioresmethrine	<0,010 µg/L		0,10		
Cyfluthrine	<0,01 µg/L		0,10		
Cyperméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,020 µg/L		0,10		
Esfenvalérate	<0,020 µg/L		0,10		
Lambda Cyhalothrine	<0,020 µg/L		0,10		
Perméthrine	<SEUIL µg/L		0,10		
Perméthrine-cis	<0,020 µg/L		0,10		
Perméthrine-trans	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Bromoxynil	<0,02 µg/L		0,10		
Dicamba	<0,02 µg/L		0,10		
Dinitrocrésol	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,02 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,02 µg/L		0,10		
Fénarimol	<0,02 µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,02 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,05 µg/L		0,10		
Bitertanol	<0,02 µg/L		0,10		
Bromuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,02 µg/L		0,10		
Difénoconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Fenbuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Florasulam	<0,02 µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,02 µg/L		0,10		
Flusilazol	<0,02 µg/L		0,10		
Flutriafol	<0,02 µg/L		0,10		
Hexaconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Metconazol	<0,02 µg/L		0,10		
Myclobutanil	<0,02 µg/L		0,10		
Penconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,03 µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,02 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Dimoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L		0,10		
Picoxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,02 µg/L		0,10		
Trifloxystrobine	<0,02 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,01 µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,050 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	<0,01 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,02 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	0,014 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,027 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,083 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,02 µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,02 µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,02 µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,01 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,02 µg/L		0,10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,02 µg/L		0,10		
Aldicarbe sulfoné	<0,02 µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005 µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,005 µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,02 µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,01 µg/L		0,10		
Diclofop méthyl	<0,010 µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,01 µg/L		0,10		
Endosulfan sulfate	<0,005 µg/L		0,10		
Ethylenethiouree	<0,02 µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Heptachlore époxyde	<SEUIL µg/L		0,03		
Heptachlore époxyde cis	<0,02 µg/L		0,03		

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		0,03		
Hydroxycarbofuran-3	<0,02	µg/L		0,10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,02	µg/L		0,10		
Ioxynil	<0,02	µg/L		0,10		
Méthyl isothiocyanate	<0,030	µg/L		0,10		
Oxychlordane	<0,010	µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Propazine 2-hydroxy	<0,0050	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS						
Acétamiprid	<0,02	µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,02	µg/L		0,10		
Bénalaxyl	<0,02	µg/L		0,10		
Benfluraline	<0,01	µg/L		0,10		
Benoxacor	<0,02	µg/L		0,10		
Bentazone	<0,02	µg/L		0,10		
Bifenox	<0,020	µg/L		0,10		
Bromacil	<0,02	µg/L		0,10		
Butraline	<0,02	µg/L		0,10		
Chlorbromuron	<0,02	µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,02	µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,01	µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,02	µg/L		0,10		
Clethodime	<0,02	µg/L		0,10		
Clomazone	<0,02	µg/L		0,10		
Cloquintocet-mexyl	<0,020	µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,04	µg/L		0,10		
Coumafène	<0,02	µg/L		0,10		
Coumatétralyl	<0,02	µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,02	µg/L		0,10		
Cyprodinil	<0,01	µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,010	µg/L		0,10		
Dichorophène	<0,02	µg/L		0,10		
Dicofol	<0,04	µg/L		0,10		
Difenacoum	<0,05	µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,01	µg/L		0,10		
Diméfuron	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Diquat	<0,05	µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,02	µg/L		0,10		
Fénazaquin	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropidin	<0,02	µg/L		0,10		
Fenpropimorphe	<0,02	µg/L		0,10		
Fipronil	<0,02	µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,05	µg/L		0,10		
Fluazinam	<0,02	µg/L		0,10		
Fluquinconazole	<0,02	µg/L		0,10		
Flurochloridone	<0,02	µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,02	µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,02	µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,02	µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,02	µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,025	µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,025	µg/L		0,10		
Imazalile	<0,02	µg/L		0,10		
Imazamox	<0,02	µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,02	µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,02	µg/L		0,10		
Iprodione	<0,02	µg/L		0,10		
Lenacile	<0,02	µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,02	µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,02	µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,02	µg/L		0,10		
Métosulam	<0,02	µg/L		0,10		
Nitrofène	<0,020	µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,02	µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,02	µg/L		0,10		
Paclobutrazole	<0,02	µg/L		0,10		
Paraquat	<0,05	µg/L		0,10		
Pencycuron	<0,03	µg/L		0,10		
Pendiméthaline	<0,01	µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,02	µg/L		0,10		
Procymidone	<0,010	µg/L		0,10		
Propanil	<0,02	µg/L		0,10		
Pymétrozine	<0,02	µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,02	µg/L		0,10		
Quinmerac	<0,02	µg/L		0,10		
Quinoxyfen	<0,02	µg/L		0,10		

PESTICIDES DIVERS					
Quizalofop-p-éthyl	<0,02 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,02 µg/L		0,10		
Tébufénozide	<0,02 µg/L		0,10		
Tétraconazole	<0,02 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,02 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,01 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,02 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	0,124 µg/L		0,50		
Trifluraline	<0,01 µg/L		0,10		
Vinchlozoline	<0,01 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
AMPA	<0,025 µg/L				0,9 (VI)
CGA 354742	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
CGA 369873	<0,020 µg/L				0,9 (VI)
Chlorothalonil R471811	1,630 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide OXA	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
ESA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA alachlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				0,9 (VI)
ESA metolachlore	<0,02 µg/L				0,9 (VI)
Metolachlor NOA 413173	<0,05 µg/L				0,9 (VI)
OXA acetochlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
OXA metazachlore	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
OXA metolachlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
PCB, DIOXINES, FURANES					
PCB 101	<0,001 µg/L				
PCB 118	<0,001 µg/L				
PCB 138	<0,001 µg/L				
PCB 153	<0,001 µg/L				
PCB 180	<0,001 µg/L				
PCB 28	<0,001 µg/L				
PCB 35	<0,001 µg/L				
PCB 52	<0,001 µg/L				
PCB 54	<0,001 µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Acrylamide	<0,030 µg/L		0,10		
Bisphénol A	<0,02 µg/L		2,50		
Epichlorohydrine	<0,030 µg/L		0,10		
Ethyluree	<0,02 µg/L				

Zone desservie

Cette unité de distribution alimente tout ou partie des communes de :

LION-SUR-MER

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00253276)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la valeur indicative définie pour le chlorothalonil R471811 n'est pas satisfaite.Un suivi renforcé est mis en place pour suivre l'évolution de ce paramètre. L'eau peut être consommée sans restriction d'usage.

Conformément aux dispositions de l'article D 1321-104 du Code de la Santé Publique, cette information doit être portée à la connaissance du public par affichage en mairie. Les résultats sont consultables sur internet:www.eaupotable.sante.gouv.fr

La technicienne sanitaire

Signé

Camille MOREL